Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C901577

Damixa vattenutkastare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa frostskyddad vattenutkastare för montering i vägg. Vattenutkastaren är försedd med typgodkänd backventil i inloppet och uppfyller skyddsmodul EB enligt EN 1717. Vattenberörda delar är tillverkade av rostfritt stål samt avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Vattenutkastare för varmt eller kallt tappvatten med möjlighet att koppla slang med anslutning G ½. Vaccumventil ska användas om slang ansluts till vattenutkastaren. Installationen uppfyller då skyddsmodul HB/HD enligt standarden EN 1717.

Handelsnamn

Damixa outdoor tap artikelnummer 89980-- 25
Damixa outdoor tap artikelnummer 89985-- 25

Position 6 och 7(--) i artikelnumret beskriver färg.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Återströmningskydd	BBR 6:624
Utformning	BBR 6:625

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Ritningar monteringsanvisningar 2043500_rev 02 daterad 2026-06-18

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 1367458 daterad 2026-06-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar tillverkningsställe med fabrikskod 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Damixa
Produktens typbeteckning	*enligt handelsnamn*
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901577
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1357028-A, O100115-1364240-A och O100115-1364240-B från RISE
Rapport DL – 79663 från D-lab
Rapport EUFI29-24001393-Ti från Eurofins
Typgodkännande 2065/78 och 2244/89 från RISE

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 100, daterad 2023-12-29.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.