

Damixa och Mora Concealed, Termostatblandare för dusch

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa och Mora Concealed termostatstyrd inbyggnadsblandare för dusch. Inbyggnadsblandaren består av blandare och frontkit. Vid montering i vägg ska termostatblandaren monteras i Damixa/Mora inbyggnadsbox med typgodkännande C901140.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57042--00
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57043--00
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57055--00
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57056--00
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57057--25
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57058--25
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57059--25
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57060--25
Damixa Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 57061--25
Damixa Concealed frontkit för termostatblandare, artikelnummer 76708--00, 76709--00, 76710--00

Mora Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 275130
Mora Concealed termostatblandare för dusch, artikelnummer 275135
Mora Concealed frontkit för termostatblandare, artikelnummer 275145.--, 275150.--, 275155.--

Damixa: Position 6 och 7 (--) i artikelnumret beskriver färg
Mora: Position 7 och 8 (--) i artikelnumret beskriver färg

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande C901186 | utgåva 1 | 2024-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1283881

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2039500 daterad 2024-09-30
Monteringsanvisning 2039600 daterad 2024-09-30
Monteringsanvisning 2039800 daterad 2024-09-24
Monteringsanvisning 2039900 daterad 2024-10-22
Monteringsanvisning 2040000 daterad 2024-10-22

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2018-10-10 , Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Denmark ApS, Hvidkærvej 48, 5250 Odense, Danmark samt tillverkningsenhet 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Damixa/Mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901186
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1232408-C, 1244292-A, O100115-1280559-A och O100115-1280559-B från RISE

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-11-07.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric