

Damixa IRIS Termostatblandare för dusch

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa IRIS termostatblandare för dusch med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Blandarna tillverkas av avzinkningshårdiga mässingslegering och har ett lågt innehåll av bly. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

91400--35 Damixa IRIS Termostatblandare c/c 150 utlopp ned
91420--35 Damixa IRIS Termostatblandare c/c 150 utlopp upp och ned
91440--00 Damixa IRIS Termostatblandare c/c 160 utlopp upp och ned

-- Position 6 till 7 i artikelnumret för IRIS beskriver färg

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:623, 1:a meningen
6:624
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2038000 daterad 2025-01-20
Monteringsanvisning 2040100 daterad 2025-01-22

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar tillverkningsställe med fabrikskod 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Damixa

Enligt handelsnamn

datum

C901291



1002

RISE

*Märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 202500186 från Sintef

Rapport 5P09085 och 1139880-D från RISE

Typgodkännande 2244/89 från RISE

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-03-10.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric