

FM Mattsson Viskan och Pine Thermixa termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

FM Mattsson Viskan och Pine Thermixa termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Duschblandarna har utlopp ned. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna kan även levereras med blandarfäste c/c 40 mm, se information under handelsnamn.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson Viskan termostatblandare för dusch, c/c 160 mm, FMM nr. 498000--.

FM Mattsson Viskan termostatblandare för dusch, c/c 160 mm med blandarfäste c/c 40 mm, FMM nr. 49800400.

FM Mattsson Viskan termostatblandare för dusch, c/c 150 mm, FMM nr. 498015--.

FM Mattsson Viskan termostatblandare för bad, c/c 160 mm, FMM nr. 499000--.

FM Mattsson Viskan termostatblandare för bad, c/c 160 mm med blandarfäste c/c 40 mm, FMM nr. 49900400.

FM Mattsson Viskan termostatblandare för bad, c/c 150 mm, krom, FMM nr. 499015--.

-- Position 7 till 8 i artikelnumret för Viskan beskriver färg

00 = krom, 04 = mattsvart

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för dusch c/c 160 mm, Damixa nr. 57477-- 00

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för dusch c/c 150 mm, Damixa nr. 57457--00

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för dusch c/c 150 mm, Damixa nr. 57407--00 med excenterkopplingar

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för bad c/c 160 mm, Damixa nr. 57567--00

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för bad c/c 150 mm, Damixa nr. 57557--00

Pine Thermixa 700 TMC termostatblandare för bad c/c 150 mm, Damixa nr. 57507--00 med excenterkopplingar

-- Position 6 till 7 i artikelnumret för Pine beskriver färg

00 = krom, 61 = mattsvart, 46 = stål

Typgodkännande SC1391-17 | 2024-04-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1234471

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Viskan 20187.00 termostatblandare, daterad 2021-06-22 Rev. 003.
Monteringsanvisning Viskan 20188.00 termostatblandare, daterad 2021-09-01 Rev. 002.
Monteringsanvisning Viskan 20189.00 termostatblandare, daterad 2021-06-22 Rev. 002.
Monteringsanvisning Viskan 20190.00 termostatblandare, daterad 2021-06-22 Rev. 003.
Monteringsanvisning Viskan 20191.00 termostatblandare, daterad 2021-09-01 Rev. 002.
Monteringsanvisning Viskan 20192.00 termostatblandare, daterad 2021-06-22 Rev. 002.
Monteringsanvisning Damixa 20170.00 termostatblandare, daterad 2021-11
Monteringsanvisning Damixa 20171.00 termostatblandare, daterad 2021-11, bilaga till 20170.00
Rekommendation för rengöring 12676.00 Damixa daterad 2021-09

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson Denmark ApS
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	år/vecka
Typgodkännandets nummer	SC1391-17
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 202201249 A och 202301301A från Sintef
Rapport 1244322- A, 1244322-B och 1139880 D från RISE
Certifikat KIWA-21-DW-10141-2 från KIWA

Typgodkännande SC1391-17 | 2024-04-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarnas duschutlopp hänförs till grupp 1 med montering med excenterkoppling annars grupp 2
Blandarnas badkarsutlopp hänförs till grupp 2

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-09-16, med giltighetstid t.o.m. 2023-05-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-04-03.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produktenerna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal flourish.

Martin Tillander