

# Damixa Iris ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

## Produktbeskrivning

Damixa Iris ettgrepps kökblandare med och utan diskmaskinsavstängning samt med eller utan utdragbar slang. Blandarna har kallstart och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8"

## Avsedd användning

Ettgrepps blandare för kallt och varmt tappvatten

## Handelsnamn

Damixa Iris ettgrepps köksblandare artikelnummer 91070--25

Damixa Iris ettgrepps köksblandare med diskmaskinsavstängning artikelnummer 91071--25

Damixa Iris ettgrepps köksblandare, pull out, artikelnummer 91120--35

Damixa Iris ettgrepps köksblandare, pull out, med diskmaskinsavstängning artikelnummer 91140--35

## Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkten uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) <sup>1</sup>:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 3-6§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9) <sup>1</sup>:

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5)<sup>2</sup>:

|                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Installationer för tappvatten*                                     | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd |
| Varmvattentemperaturer för<br>personlig hygien och hushållsändamål | 6:621                                               |
| Tappvatten                                                         | 6:623, 1:a meningen                                 |
| Återströmning                                                      | 6:624                                               |
| Utformning                                                         | 6:625, 1:a och 4:e stycket                          |

\*Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

<sup>1</sup> Träder i kraft den 1 juli 2025.

<sup>2</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2036300 med DMA daterad 2025-01-16

Monteringsanvisning 2036700 daterad 2025-01-16

Monteringsanvisning 2041100 daterad 2025-06-30

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningskontrollen omfattar tillverkningsställe med fabrikskod 912350

### Märkning

Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Distributör                        | Damixa             |
| Produktens typbeteckning           | Enligt handelsnamn |
| Löpande tillverkningsnummer/datum  | Datum              |
| Typgodkännandets nummer            | C901297            |
| Boverkets inregistrerade varumärke | †                  |
| RISE ackrediteringsnummer          | 1002               |
| Kontrollorgan                      | RISE               |

### Bedömningsunderlag

Rapport 178092-B från RISE

Rapport 202500260 från Sintef

Rapport EUFI29-25000276-T1 från Eurofins

Certifikat KIWA-23-DW-10370-1 från KIWA

Certifikat Z-340686-21-Hy220, Z-374188-23-Hy300, K-343897-21/Kr/st och W-331441e-20-Sl/to från Hy

Typgodkännande SC0678-18, SC0600-09 och 2244-89 från RISE

Typgodkännande C901297 | utgåva 2 | 2025-09-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2025-04-01.

## Giltighet

Giltigt till och med 2030-03-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric