

Camfil luftfilter

Hi-Flo XLT, Hi-Flo ePM₁ 70 %

Utfärdat till

Camfil Svenska AB

Industrigatan 3, 619 33 Trosa, Sverige

tillverkningsställen

Camfil Svenska AB, Industrigatan 3, 619 33 Trosa, Sverige

Camfil s.r.o., Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 8, 93401, Levice, Slovakien

Produktnamn och produktbeskrivning

Luftfilter; Hi-Flo XLT, Hi-Flo, ePM₁ 70 %, påsfilter med plastram eller stålräm för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ePM₁ 70 % Filtermedia: Glasfiber

Detta certifikat avser luftfilter med plastram med nedanstående artikelnummer (24stycken):

1014158	1014157	1014214
1029959	1014169	1032094
1014164	1014168	1032093
1014161	1014165	1032085
1014213	1014170	1032095
1014162	1014166	1032086
1029960	1014171	1032096
1014163	1014167	1032088

Detta certifikat avser luftfilter med stålräm med nedanstående artikelnummer (43 stycken):

1052995	1053483	1052969	1054728	1053459
1052997	1054895	1053200	1060334	1053468
1053171	1054897	1053298	1054792	1053462
1053008	1053488	1053231	1054956	1053465
1055255	1054894	1053204	1054467	1054718
1053017	1053492	1052975	1055768	1053470
1059369	1264494	1054890	1054865	1054346
1053241	1053041	1054385	1055571	1053473
		1052979		
		1053046		
		1053299		

Certifikat SC0775-18 | 2025-08-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1322309

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material	6:11
Egenskaper hos luft som tillförts rum	6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 055 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Camfil, Påsfilter Drift och skötselinstruktioner, daterade 2021-11-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0013, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör	Camfil
Tillverkningsställe	Trosa, Sverige och Levice, Slovakien
Produktens typbeteckning	Hi-Flo XLT, Hi-Flo + <i>artikelnr. + modellnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer/datum	<i>Prodid och datum</i>
Certifikatnummer	SC0775-18
Egenskaper	ePM ₁ 70%
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1303495-1C-rev1, 1197999-03, AO-0019822 och AO-0021805, från RISE.

Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2025-08-13.

Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-08-26. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.



Stefan Coric